



POZNÁMKY:
Kábel a vodič uložiť nad existujúci podhľad.
Kábel a vodič uchyťávať o strop, resp. stenu dištančnými príchytkami.

- LEGENDA:
- Existujúci rozvádzač R–OS
 - Hlavný prívod do rozvádzača plošiny, kábel CHKE–V B2_{ca}(s1,d1,a1) 3x2,5 mm²
 - Ochranný uzemňovací vodič H07V–U 16 mm²

NAPĀŤOVÁ SÚSTAVA: 1/N/PE ~ 50Hz, 230V/TN–C–S

OCHRANA PRI PORUCHE (ochrana pred nepriamym dotykom)
STN 33 2000–4–41 čl. 411.3.2: Samočinné odpojenie pri poruche
STN 33 2000–4–41 čl. 411.3.1: Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie
STN 33 2000–4–41 čl. 412: Ochranné opatrenie: dvojité alebo zosilnená izolácia

ZÁKLADNÁ OCHRANA (ochrana pred priamym dotykom)
STN 33 2000–4–41, podľa prílohy A: Kapitola A.1 –Základná izolácia živých častí
Kapitola A.2– Zábrany a kryty
STN 33 2000–4–41 čl. 412: Ochranné opatrenie: dvojité alebo zosilnená izolácia

ČÍSLO KÓPIE

AUTOR NÁVRHU		Ing. arch. Jozef KUŽMA			VLASTNÍK VÝKRESU Slovak Medical Company,a.s. Duchnovičovo nám. 1 Prešov 080 01 tel.: 051 / 75 987 20	
PROJEKTANT STAVBY		Ing. arch. Jozef KUŽMA	ZODP. PROJEKTANT	Ing. Peter Cehlár		
VYPRACOVAL		Ing. Peter Cehlár				
STAVEBNÍK		Mestská časť Košice - Sídliisko KVP, Trieda KVP č. 1, 040 23 Košice				
MIESTO STAVBY		OC IV., Cottbuská 36, 040 23 Košice - Sídliisko KVP			ČÍSLO ZÁKAZKY	14/2019/SMC
NÁZOV STAVBY	Výťah do OC IV. - Košice, sídlisko KVP				FORMÁT	2xA4
	PARCELA				DÁTUM	01.2020
OBJEKT	SO 01 Výťah do OC IV.			KLASIF. STAVBY	MIERKA	1 : 100
					STUPEŇ DRS - realizačný projekt	
OBSAH	Dispozícia zariadení 2.NP			ARCHÍVNE ČÍSLO		ČÍSLO VÝKRESU
ČASŤ	Elektroinštalácia					2