

Rozvodná sústava:	3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz, TN-S
Ochranné opatrenie podľa STN 33 2000-4-41:	čl.411 samočinné odpojenie napájania čl.412 dvojité alebo zosilnená izolácia
Vonkajšie vplyvy:	uvedené sú v protokole

POZNÁMKA:  
ROZVÁDZAČ RS JE OCELOPLECHOVÉHO VYHOTOVENIA, NÁSTENNÝ, 96 MODULOVÝ, IP30/20.

## ZMENA 03/2021

01.5 Elektroinštalácia – silnoprúd, slaboprúd, Vypracoval: Ing. Vargová

Zod. projektant: Ing. arch. Štefan Zahatňanský

Vypracoval: Ing. arch. M. Zahatňanský, Ing. arch. V. Karľa

Investor: Mestská časť Košice - Sídliisko KVP

Miesto stavby: Drocárov park 6, 040 23 Košice



Projekt:

DŽEMO  
KOMUNITNÁ KAVIAREŇ

Dátum: 09/2020 Pare č.:

Mierka: -

Formát: 3xA4

Projekt na Stavebné povolenie a k realizácii

Obsah výkresu:

Rozvádzač RS

Č. výkresu: Zmena:

EO-1 -



